

Etichettatura Marzo 2017

Nel rispetto dell'art.5 dell'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (RS 817.022.102), pubblichiamo le seguenti informazioni sulla qualità dell'acqua distribuita da Age Sa secondo le analisi del WVZ (Zurigo) del 13.03.2017 e del Laboratorio Urkantone del 16.3.2017

	Pozzo di Seseugio
Classificazione secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)	A (Eccellente)
Avvisi di non potabilità	Nessuno
Provenienza dell'acqua	Falda
Caratteristiche chimiche	Incrostante mediamente dura
Tattamento	Clorazione finale
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata
Conducibilità (25°C)	420 μ S/cm
Durezza totale	21 °fr
Sali minerali e oligoelementi	
- Idrogenocarbonati	236 mg/l
- Calcio	63 mg/l
- Magnesio	12 mg/l
- Sodio	4.8 \pm 0.8 mg/l
- Potassio	0.8 \pm 0.1 mg/l
- Cloruro	4.2 mg/l
- Nitrato	9.8 mg NO ₃ ⁻ /l
- Solfato	13 mg/l

*L'acqua di che alimenta il nucleo della frazione di Seseugio ha una provenienza mista (acqua emunta dal **pozzo di Seseugio** miscelata 1:1 con acqua proveniente dal **pozzo Prà Tiro**)*

Per informazioni supplementari di carattere generale o relative all'installazione di apparecchi domestici per il trattamento dell'acqua (quali decalcificatori, depuratori, ...) è possibile rivolgersi a:

Age Sa, Piazza Col. Bernasconi 6, Chiasso - tel. 0840.22.33.33 - qualita@age-sa.ch

Le etichettature aggiornate sono esposte allo sportello e pubblicate sul sito dell' Age Sa, così come eventuali comunicati particolari.

Controllo del documento	Versione	Data revisione
HACCP - Allegato 3.8.6	1.4	28.03.2017