

Etichettatura Marzo 2017

Nel rispetto dell'art.5 dell'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (RS 817.022.102), pubblichiamo le seguenti informazioni sulla qualità dell'acqua distribuita da Age Sa secondo le analisi del WVZ (Zurigo) del 13.03.2017 e del Laboratorio Urkantone del 16.3.2017

	Sorgente Valle della Crotta (Unilabs, 9.2.2017)	Approvvigionamento alternativo: rete Chiasso
Classificazione secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)	A (Eccellente)	A (Eccellente)
Avvisi di non potabilità	Nessuno	Nessuno
Provenienza dell'acqua	Sorgente	Sorgente
Caratteristiche chimiche	Equilibrata mediamente dura	Incrostante mediamente dura
Trattamento	Filtrazione su sabbia Clorazione finale	Eventuale flocculazione Filtrazione su sabbia Ozonazione Filtrazione su carbone attivo Disinfezione UV
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata	Debolmente mineralizzata
Conducibilità (25°C)	341 $\mu\text{S}/\text{cm}$	321 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Durezza totale	16 $^{\circ}\text{fr}$	17 $^{\circ}\text{fr}$
Sali minerali e oligoelementi		
- Idrogenocarbonati	150 mg/l	182 mg/l
- Calcio	56 mg/l	60 mg/l
- Magnesio	3.9 mg/l	4 mg/l
- Sodio	0.9 mg/l	1.5 \pm 0.2 mg/l
- Potassio	0.2 mg/l	0.5 \pm 0.1 mg/l
- Cloruro	1.2 mg/l	2.5 mg/l
- Nitrato	8.2 $\text{mg NO}_3^-/\text{l}$	9.2 $\text{mg NO}_3^-/\text{l}$
- Solfato	5.5 mg/l	5.1 mg/l

<p>Rete Media e Rete Alta : acqua erogata dalla Rete Bassa e miscelata in proporzione 1:1 con l'acqua proveniente dalla Valle della Crotta. A seconda del fabbisogno idrico l'acqua della Rete Media e Alta possono essere composte dal 100% di acqua della sorgente della valle della Crotta (Piazzöö)</p>	<p>L'approvvigionamento alternativo dalla rete di Chiasso ("approvvigionamento di emergenza") non è attualmente attivo</p>
--	---

Per informazioni supplementari di carattere generale o relative all'installazione di apparecchi domestici per il trattamento dell'acqua (quali decalcificatori, depuratori, ...) è possibile rivolgersi a:

Age Sa, Piazza Col. Bernasconi 6, Chiasso - tel. 0840.22.33.33 - qualita@age-sa.ch

Le etichettature aggiornate sono esposte allo sportello e pubblicate sul sito dell' Age Sa, così come eventuali comunicati particolari.

Controllo del documento	Versione	Data revisione
HACCP - Allegato 3.8.6	1.2	28.03.2017