

Etichettatura Settembre 2018

Nel rispetto dell'art.5 dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) pubblichiamo le seguenti informazioni sulla qualità dell'acqua distribuita da Age Sa secondo le analisi del Laboratorio Urkantone del 12.09.2018

| | Pozzo Prà Tiro |
|--|--|
| Classificazione secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) | A (Eccellente) |
| Avvisi di non potabilità | Nessuno |
| Provenienza dell'acqua | Falda |
| Caratteristiche chimiche | Incrostante Abbastanza dura |
| Trattamento | Preclorazione Filtrazione su carbone attivo Disinfezione UV Occasionalmente: clorazione finale |
| Mineralizzazione | Debolmente mineralizzata |
| Conducibilità (20°C) | 435 ± 24 µS/cm |
| Durezza totale | 26 °fH |
| Sali minerali e oligoelementi | |
| - Idrogenocarbonati | 286 ± 13 mg/l |
| - Calcio | 89 ± 5 mg/l |
| - Magnesio | 9 ± 1 mg/l |
| - Sodio | 6.9 ± 0.5 mg/l |
| - Potassio | 2.0 ± 0.1 mg/l |
| - Cloruro | 12 ± 2 mg/l |
| - Nitrato | 8.9 ± 0.7 mg NO ₃ ⁻ /l |
| - Solfato | 9.8 ± 1.4 mg/l |

*Il comune di Balerna viene approvvigionato tramite l'acqua di falda emunta dal **pozzo del Prà Tiro** di Chiasso.*

Per informazioni supplementari di carattere generale o relative all'installazione di apparecchi domestici per il trattamento dell'acqua (quali decalcificatori, depuratori, ...) è possibile rivolgersi a:

Age Sa, Piazza Col. Bernasconi 6, Chiasso - tel. 0840.22.33.33 - LAB@age-sa.ch

Le etichettature aggiornate sono esposte allo sportello e pubblicate sul sito dell' Age Sa, così come eventuali comunicati particolari.

| Controllo del documento | Versione | Data revisione |
|-------------------------|----------|----------------|
| HACCP - Allegato 3.8.6 | 1.5 | 24.10.2018 |